

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. -21/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272758 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х1D52 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	95,30	49,28	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,19	0,000	0,000	24	0	
24/01/21	96,32	49,92	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,15	0,000	0,000	24	0	
25/01/21	104,79	51,64	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	6,22	0,000	0,000	24	0	
26/01/21	116,59	56,12	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,25	0,000	0,000	24	0	
27/01/21	112,96	54,47	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,21	0,000	0,000	24	0	
28/01/21	100,06	49,79	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	6,17	0,000	0,000	24	0	
29/01/21	102,07	50,96	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,18	0,000	0,000	24	0	
30/01/21	102,51	50,88	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,18	0,000	0,000	24	0	
31/01/21	118,06	54,90	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,20	0,000	0,000	24	0	
01/02/21	112,94	54,47	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,19	0,000	0,000	24	0	
02/02/21	103,90	51,48	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,19	0,000	0,000	24	0	
03/02/21	94,13	50,02	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,19	0,000	0,000	24	0	
04/02/21	82,17	45,28	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,15	0,000	0,000	24	0	
05/02/21	88,09	47,70	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	6,18	0,000	0,000	24	0	
06/02/21	86,44	46,67	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,18	0,000	0,000	24	0	
07/02/21	78,61	44,91	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,17	0,000	0,000	24	0	
08/02/21	68,68	40,65	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,21	0,000	0,000	24	0	
09/02/21	72,53	41,68	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,17	0,000	0,000	24	0	
10/02/21	93,41	49,35	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,18	0,000	0,000	24	0	
11/02/21	98,63	51,12	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,20	0,000	0,000	24	0	
12/02/21	101,71	52,49	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,19	0,000	0,000	24	0	
13/02/21	103,14	52,21	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,18	0,000	0,000	24	0	
14/02/21	98,10	50,78	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,14	0,000	0,000	24	0	
15/02/21	93,75	48,88	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,14	0,000	0,000	24	0	
16/02/21	81,14	45,57	35,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,16	0,000	0,000	24	0	
17/02/21	72,76	41,92	30,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,15	0,000	0,000	24	0	
18/02/21	88,21	47,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,16	0,000	0,000	24	0	
19/02/21	92,98	49,18	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,19	0,000	0,000	24	0	
20/02/21	92,64	48,51	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,19	0,000	0,000	24	0	
21/02/21	97,77	50,14	47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,16	0,000	0,000	24	0	
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	720	0	
Средние:	95,01	49,27	45,74						6,61	6,18					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2196ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации