ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:_____ Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00272725 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x451E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	88,96	53,25	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,22	0,000	0,000	24	0	
24/01/21	95,52	53,87	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,18	0,000	0,000	24	0	
25/01/21	88,54	56,05	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,24	0,000	0,000	24	0	
26/01/21	107,21	61,14	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	6,27	0,000	0,000	24	0	
27/01/21	113,90	59,12	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,23	0,000	0,000	24	0	
28/01/21	100,63	53,75	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,19	0,000	0,000	24	0	
29/01/21	92,64	55,22	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	6,20	0,000	0,000	24	0	
30/01/21	102,40	55,97	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,20	0,000	0,000	24	0	
31/01/21	102,73	60,63	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,22	0,000	0,000	24	0	
01/02/21	113,01	60,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,21	0,000	0,000	24	0	
02/02/21	103,14	56,50	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,21	0,000	0,000	24	0	
03/02/21	69,23	54,15	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,21	0,000	0,000	24	0	
04/02/21	83,04	49,12	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,17	0,000	0,000	24	0	
05/02/21	84,29	51,69	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	6,21	0,000	0,000	24	0	
06/02/21	46,06	50,42	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	6,20	0,000	0,000	24	0	*
07/02/21	60,54	48,51	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,21	0,000	0,000	24	0	
08/02/21	68,64	43,81	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,24	0,000	0,000	24	0	
09/02/21	73,35	45,19	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,19	0,000	0,000	24	0	
10/02/21	93,47	53,67	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,20	0,000	0,000	24	0	
11/02/21	99,14	55,47	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	4,28	0,000	0,000	24	0	
12/02/21	97,23	56,85	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	2,80	0,000	0,000	24	0	
13/02/21	103,90	57,30	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	3,13	0,000	0,000	24	0	
14/02/21	99,19	55,66	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	2,82	0,000	0,000	24	0	
15/02/21	94,75	53,54	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	2,61	0,000	0,000	24	0	
16/02/21	62,79	49,70	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	2,44	0,000	0,000	24	0	
17/02/21	47,99	45,56	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	2,13	0,000	0,000	24	0	
18/02/21	79,44	51,57	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	2,20	0,000	0,000	24	0	
19/02/21	93,97	54,01	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	2,33	0,000	0,000	24	0	
20/02/21	93,69	53,35	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	1,99	0,000	0,000	24	0	
21/02/21	86,27	55,07	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	1,98	0,000	0,000	24	0	
22/02/21	93,87	55,72	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	2,10	0,000	0,000	24	0	
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	744	0	
Средние:	88,37	53,74	34,63						6,61	4,80					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2197ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации