

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. -22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 45

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Пределы измерений:

G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00104928

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0x647E ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	96,32	9,71	9,35	17,40	4,00	0,854	24	0	
24/01/21	96,73	10,96	10,54	20,85	4,00	0,968	24	0	
25/01/21	108,33	8,53	8,10	16,11	4,00	0,837	24	0	
26/01/21	119,10	9,00	8,49	17,99	4,00	0,971	24	0	
27/01/21	110,27	9,15	8,70	16,85	4,00	0,916	24	0	
28/01/21	102,17	9,73	9,31	16,65	4,00	0,904	24	0	
29/01/21	101,74	9,11	8,70	16,22	4,00	0,844	24	0	
30/01/21	105,20	9,61	9,21	18,56	4,00	0,920	24	0	
31/01/21	120,20	10,13	9,58	21,86	4,00	1,106	24	0	
01/02/21	112,34	9,56	9,07	18,35	4,00	0,977	24	0	
02/02/21	105,27	9,01	8,59	15,69	4,00	0,860	24	0	
03/02/21	90,33	10,05	9,71	16,28	4,00	0,828	24	0	
04/02/21	83,48	9,41	9,14	15,28	4,00	0,718	24	0	
05/02/21	87,94	9,08	8,78	16,60	4,00	0,729	24	0	
06/02/21	86,03	9,35	9,07	15,31	4,00	0,736	24	0	
07/02/21	74,89	12,03	11,75	18,62	4,00	0,821	24	0	
08/02/21	69,05	9,80	9,61	14,22	4,00	0,612	24	0	
09/02/21	75,97	9,82	9,57	13,88	4,00	0,679	24	0	
10/02/21	95,00	8,77	8,42	14,92	4,00	0,758	24	0	
11/02/21	100,87	8,65	8,30	16,95	4,00	0,795	24	0	
12/02/21	101,11	8,57	8,23	14,54	4,00	0,791	24	0	
13/02/21	104,06	10,25	9,81	18,56	4,00	0,970	24	0	
14/02/21	97,93	9,59	9,21	19,05	4,00	0,855	24	0	
15/02/21	93,26	9,38	9,03	15,44	4,00	0,797	24	0	
16/02/21	78,32	9,49	9,22	14,06	4,00	0,673	24	0	
17/02/21	74,73	9,51	9,27	14,43	4,00	0,646	24	0	
18/02/21	90,53	9,13	8,82	16,13	4,00	0,754	24	0	
19/02/21	92,69	8,86	8,55	15,88	4,00	0,751	24	0	
20/02/21	94,40	9,74	9,39	17,37	4,00	0,838	24	0	
21/02/21	98,56	9,30	8,94	21,16	4,00	0,838	24	0	
22/02/21	97,71	9,38	9,02	17,84	4,00	0,837	24	0	
Итого:		294,66	283,48	523,05		25,583	744	0	
Средние:	95,63				4,00				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20073ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации