

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00206480 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x58A4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	98,19	47,14	47,14	51,05	46,69	44,82	39,91	39,43	0,00	0,00	5,39	7,24	6,76	2,519	0,000	24	0	
24/01/21	99,16	47,90	47,91	51,26	47,82	45,86	40,36	39,88	0,00	0,00	5,98	7,21	6,71	2,614	0,000	24	0	
25/01/21	105,56	49,00	48,98	56,56	47,18	45,05	40,51	40,03	0,00	0,00	5,02	7,27	6,77	2,773	0,000	24	0	
26/01/21	114,54	52,07	52,08	62,47	49,45	46,89	42,03	41,55	0,00	0,00	5,34	7,35	6,82	3,190	0,000	24	0	
27/01/21	114,26	51,35	51,37	62,91	47,55	45,09	40,25	39,77	0,00	0,00	5,32	7,26	6,77	3,092	0,000	24	0	
28/01/21	102,24	47,24	47,24	55,00	45,63	43,67	38,81	38,34	0,00	0,00	5,33	7,18	6,70	2,631	0,000	24	0	
29/01/21	103,50	48,03	48,03	55,47	47,16	45,09	40,02	39,54	0,00	0,00	5,55	7,21	6,74	2,742	0,000	24	0	
30/01/21	105,17	49,12	49,13	56,05	47,98	45,83	40,81	40,33	0,00	0,00	5,50	7,23	6,74	2,818	0,000	24	0	
31/01/21	119,11	52,53	52,53	66,58	48,96	46,21	41,48	41,00	0,00	0,00	5,21	7,27	6,76	3,334	0,000	24	0	
01/02/21	114,02	52,43	52,43	61,59	50,11	47,51	42,41	41,93	0,00	0,00	5,58	7,29	6,75	3,197	0,000	24	0	
02/02/21	105,35	49,61	49,62	55,74	50,02	47,77	42,19	41,71	0,00	0,00	6,06	7,30	6,76	2,938	0,000	24	0	
03/02/21	94,24	47,24	47,24	47,00	48,87	47,03	42,15	41,69	0,00	0,00	5,34	7,29	6,77	2,434	0,000	24	0	
04/02/21	83,27	43,31	43,32	39,96	49,31	47,85	41,64	41,27	0,00	0,00	6,58	7,24	6,73	2,167	0,000	24	0	
05/02/21	89,36	45,50	45,50	43,86	48,64	46,99	41,88	41,40	0,00	0,00	5,59	7,27	6,75	2,290	0,000	24	0	
06/02/21	87,51	44,40	44,41	43,11	47,46	45,93	40,51	40,03	0,00	0,00	5,90	7,21	6,74	2,213	0,000	24	0	
07/02/21	78,83	42,76	42,72	36,07	47,43	46,13	40,25	39,91	0,00	0,00	6,22	7,23	6,76	1,900	0,000	24	0	
08/02/21	69,31	39,26	39,26	30,05	47,55	46,55	39,48	39,24	0,00	0,00	7,31	7,23	6,78	1,648	0,000	24	0	
09/02/21	74,00	40,74	40,75	33,26	47,00	45,87	40,01	39,73	0,00	0,00	6,14	7,20	6,74	1,742	0,000	24	0	
10/02/21	95,10	47,38	47,38	47,72	47,89	46,08	40,28	39,80	0,00	0,00	6,28	7,23	6,76	2,469	0,000	24	0	
11/02/21	100,82	49,28	49,28	51,54	47,76	45,78	41,04	40,56	0,00	0,00	5,22	7,27	6,77	2,595	0,000	24	0	
12/02/21	104,00	50,75	50,76	53,25	48,96	46,78	42,12	41,64	0,00	0,00	5,14	7,29	6,77	2,730	0,000	24	0	
13/02/21	105,97	50,98	50,97	54,99	49,36	47,12	42,32	41,83	0,00	0,00	5,29	7,29	6,76	2,837	0,000	24	0	
14/02/21	101,21	49,71	49,71	51,50	49,63	47,55	42,21	41,73	0,00	0,00	5,82	7,25	6,72	2,713	0,000	24	0	
15/02/21	96,11	47,57	47,57	48,54	48,34	46,45	41,14	40,66	0,00	0,00	5,79	7,22	6,73	2,504	0,000	24	0	
16/02/21	82,16	44,31	44,28	37,85	47,88	46,45	41,49	41,13	0,00	0,00	5,32	7,24	6,74	1,968	0,000	24	0	
17/02/21	74,55	40,90	40,90	33,65	48,16	46,99	40,66	40,40	0,00	0,00	6,59	7,21	6,73	1,816	0,000	24	0	
18/02/21	90,81	46,12	46,14	44,69	47,12	45,44	40,98	40,50	0,00	0,00	4,94	7,22	6,73	2,236	0,000	24	0	
19/02/21	95,15	47,93	47,94	47,22	47,33	45,56	40,99	40,51	0,00	0,00	5,05	7,26	6,77	2,371	0,000	24	0	
20/02/21	95,29	47,37	47,38	47,92	47,84	46,01	40,55	40,07	0,00	0,00	5,94	7,24	6,77	2,458	0,000	24	0	
21/02/21	100,52	49,13	49,13	51,39	47,96	45,96	41,15	40,67	0,00	0,00	5,29	7,23	6,74	2,601	0,000	24	0	
22/02/21	100,04	49,53	49,54	50,51	48,29	46,27	41,58	41,10	0,00	0,00	5,17	7,27	6,76	2,571	0,000	24	0	
Итого:					1491,33	1432,58	1271,21	1257,38	0,00	0,00	175,20			78,111	0,000	744	0	
Средние:	96,75	47,44	47,44	49,31								7,25	6,75					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3172ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____