

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00206480 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0x58A4 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	95,73	4,000	3,849	5,780	7,30	0,3494	24	0	
24/01/21	96,36	4,570	4,393	7,540	7,26	0,4016	24	0	
25/01/21	102,83	3,600	3,445	6,180	7,33	0,3373	24	0	
26/01/21	111,33	3,920	3,722	6,470	7,41	0,3962	24	0	
27/01/21	108,78	3,880	3,694	7,010	7,32	0,3841	24	0	
28/01/21	98,88	3,890	3,731	6,330	7,20	0,3506	24	0	
29/01/21	100,03	4,170	3,999	6,600	7,26	0,3800	24	0	
30/01/21	103,19	4,090	3,910	7,130	7,29	0,3844	24	0	
31/01/21	114,94	3,810	3,611	7,390	7,32	0,3976	24	0	
01/02/21	109,54	4,120	3,922	7,750	7,35	0,4107	24	0	
02/02/21	102,40	4,630	4,432	7,720	7,35	0,4320	24	0	
03/02/21	89,26	3,880	3,748	6,080	7,35	0,3158	24	0	
04/02/21	82,10	5,200	5,043	7,270	7,30	0,3888	24	0	
05/02/21	86,97	4,200	4,064	5,950	7,32	0,3334	24	0	
06/02/21	84,62	4,470	4,332	6,350	7,27	0,3449	24	0	
07/02/21	74,28	4,850	4,730	6,380	7,28	0,3275	24	0	
08/02/21	68,04	5,710	5,592	6,440	7,28	0,3525	24	0	
09/02/21	73,93	4,660	4,547	5,800	7,26	0,3131	24	0	
10/02/21	93,30	4,940	4,760	6,920	7,29	0,4205	24	0	
11/02/21	98,79	3,860	3,701	6,120	7,32	0,3472	24	0	
12/02/21	100,31	3,770	3,613	6,590	7,35	0,3446	24	0	
13/02/21	103,85	3,860	3,691	6,680	7,35	0,3650	24	0	
14/02/21	98,33	4,360	4,186	7,260	7,30	0,3910	24	0	
15/02/21	92,73	4,410	4,251	6,830	7,28	0,3730	24	0	
16/02/21	78,66	3,930	3,824	5,450	7,30	0,2816	24	0	
17/02/21	73,74	5,120	4,995	6,250	7,26	0,3433	24	0	
18/02/21	88,88	3,630	3,508	5,620	7,28	0,2946	24	0	
19/02/21	92,03	3,690	3,557	6,150	7,31	0,3093	24	0	
20/02/21	93,49	4,590	4,424	7,150	7,30	0,3917	24	0	
21/02/21	97,85	3,890	3,734	6,390	7,29	0,3468	24	0	
22/02/21	97,21	3,910	3,757	7,270	7,32	0,3465	24	0	
Итого:		131,610	126,765	204,850		11,1550	744	0	
Средние:	93,95				7,30				

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3172ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____