

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Пределы измерений:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00263027

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0x0D91 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	93,64	4,550	4,383	8,670	6,82	0,3887	24	0	
24/01/21	94,03	4,530	4,362	9,220	6,78	0,3884	24	0	
25/01/21	102,34	3,620	3,465	7,670	6,84	0,3373	24	0	
26/01/21	112,54	3,110	2,950	6,770	6,92	0,3178	24	0	
27/01/21	106,27	2,860	2,728	6,170	6,85	0,2765	24	0	
28/01/21	96,78	3,560	3,422	7,100	6,78	0,3142	24	0	
29/01/21	98,18	3,650	3,505	7,020	6,82	0,3267	24	0	
30/01/21	101,25	4,230	4,052	8,840	6,83	0,3902	24	0	
31/01/21	114,48	3,850	3,650	9,890	6,85	0,4004	24	0	
01/02/21	107,47	3,410	3,247	7,720	6,87	0,3331	24	0	
02/02/21	100,04	3,000	2,875	7,490	6,87	0,2732	24	0	
03/02/21	88,07	4,270	4,129	7,530	6,89	0,3431	24	0	
04/02/21	80,95	4,270	4,147	7,990	6,83	0,3148	24	0	
05/02/21	86,09	4,310	4,174	7,200	6,86	0,3385	24	0	
06/02/21	83,87	4,450	4,315	8,260	6,82	0,3403	24	0	
07/02/21	75,12	5,900	5,751	8,550	6,84	0,4031	24	0	
08/02/21	67,73	5,270	5,159	7,210	6,84	0,3234	24	0	
09/02/21	72,82	4,120	4,022	6,570	6,81	0,2724	24	0	
10/02/21	91,66	3,590	3,462	6,770	6,84	0,3000	24	0	
11/02/21	96,38	3,350	3,222	7,100	6,85	0,2945	24	0	
12/02/21	97,88	3,360	3,226	7,680	6,88	0,2998	24	0	
13/02/21	101,71	3,850	3,689	8,310	6,87	0,3570	24	0	
14/02/21	95,86	4,620	4,442	9,890	6,82	0,4040	24	0	
15/02/21	90,44	3,330	3,212	6,580	6,82	0,2744	24	0	
16/02/21	76,74	3,950	3,849	7,260	6,84	0,2760	24	0	
17/02/21	71,72	4,670	4,561	7,050	6,82	0,3044	24	0	
18/02/21	87,38	3,840	3,715	6,590	6,82	0,3059	24	0	
19/02/21	89,65	3,330	3,216	7,060	6,85	0,2723	24	0	
20/02/21	91,01	3,560	3,434	7,210	6,84	0,2953	24	0	
21/02/21	95,25	3,910	3,762	8,050	6,82	0,3397	24	0	
22/02/21	94,52	3,400	3,273	7,390	6,86	0,2930	24	0	
Итого:		121,720	117,399	236,810		10,0984	744	0	
Средние:	92,32				6,84				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15094ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации