

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.12 м3/ч
G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.12 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00264865 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x8C94 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
24/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
25/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
26/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
27/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
28/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
29/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
30/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
31/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
01/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
02/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
03/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
04/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
05/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
06/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
07/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
08/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
09/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
10/02/21	99,01	52,85	52,84	46,16	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
11/02/21	104,02	54,24	54,23	49,78	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
12/02/21	107,12	55,76	55,75	51,36	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
13/02/21	109,08	56,14	56,13	52,94	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
14/02/21	104,18	54,65	54,64	49,53	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
15/02/21	98,97	52,13	52,12	46,84	---	---	---	---	---	---	---	6,60	5,80	---	---	0	24	*
16/02/21	75,99	44,44	47,51	31,55	29,00	28,28	26,76	26,50	0,00	0,00	1,78	7,00	6,19	0,963	0,000	10	14	*
17/02/21	76,89	44,33	44,31	32,56	67,04	65,36	63,47	62,85	0,00	0,00	2,51	7,50	6,69	2,224	0,000	24	0	*
18/02/21	93,83	50,59	50,59	43,24	67,34	64,86	63,59	62,83	0,00	0,00	2,03	7,51	6,69	2,901	0,000	24	0	*
19/02/21	97,76	52,81	52,81	44,95	67,65	64,98	63,86	63,07	0,00	0,00	1,91	7,55	6,73	3,017	0,000	24	0	*
20/02/21	98,29	52,45	52,44	45,84	67,74	65,04	63,55	62,78	0,00	0,00	2,26	7,52	6,72	3,091	0,000	24	0	*
21/02/21	103,62	54,31	54,30	49,31	68,53	65,56	64,15	63,11	0,00	0,00	2,45	7,52	6,69	3,363	0,000	24	0	*
22/02/21	102,94	54,89	54,88	48,05	69,61	66,61	65,01	64,02	0,00	0,00	2,59	7,56	6,71	3,340	0,000	24	0	*
Итого:					436,91	420,69	410,39	405,16	0,00	0,00	15,53			18,899	0,000	154	590	*
Средние:	97,82	52,28	52,50	45,54								6,79	5,99					

Период нормальной работы 154ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 590ч
Время работы прибора после сброса 1862ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____