

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 45.00 м3/ч G под min= 0.18 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max= 45.00 м3/ч G обр min= 0.18 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00236355

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=2

КС=0x2D52 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНП	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	101,19	48,09	48,09	53,10	103,38	99,07	92,38	91,34	0,00	0,00	7,73	7,30	6,67	5,601	0,000	24	0	
24/01/21	102,10	48,81	48,80	53,29	103,94	99,55	93,39	92,32	0,00	0,00	7,23	7,27	6,62	5,631	0,000	24	0	
25/01/21	109,01	49,95	49,92	59,06	104,49	99,52	93,52	92,37	0,00	0,00	7,15	7,34	6,68	6,213	0,000	24	0	
26/01/21	118,36	53,87	53,79	64,49	107,71	102,08	99,86	98,16	0,00	0,00	3,92	7,42	6,71	6,800	0,000	24	0	
27/01/21	117,50	54,88	54,79	62,62	112,07	106,15	103,23	101,58	0,00	0,00	4,57	7,32	6,67	6,898	0,000	24	0	
28/01/21	105,51	54,33	54,29	51,18	121,45	116,19	114,45	112,62	0,00	0,00	3,57	7,24	6,64	6,140	0,000	24	0	
29/01/21	106,74	55,30	55,28	51,44	123,38	117,80	116,57	114,80	0,00	0,00	3,00	7,28	6,65	6,230	0,000	24	0	
30/01/21	108,41	55,79	55,76	52,62	124,71	119,03	116,93	114,95	0,00	0,00	4,08	7,30	6,65	6,488	0,000	24	0	
31/01/21	123,04	54,89	54,85	68,15	109,36	102,98	98,08	96,64	0,00	0,00	6,34	7,34	6,66	7,368	0,000	24	0	
01/02/21	117,30	56,30	56,27	61,00	116,83	110,64	109,02	107,26	0,00	0,00	3,38	7,36	6,65	6,953	0,000	24	0	
02/02/21	108,74	56,73	56,44	52,01	126,56	120,69	118,01	116,04	0,00	0,00	4,65	7,15	6,49	6,536	0,000	24	0	
03/02/21	96,58	55,15	55,14	41,43	136,70	131,59	129,40	127,31	0,00	0,00	4,28	7,36	6,67	5,672	0,000	24	0	
04/02/21	85,49	50,65	50,65	34,84	137,05	132,87	130,25	128,53	0,00	0,00	4,34	7,31	6,64	4,830	0,000	24	0	
05/02/21	91,88	53,31	53,30	38,57	136,40	131,77	130,33	128,34	0,00	0,00	3,43	7,33	6,65	5,254	0,000	24	0	
06/02/21	90,02	52,24	52,23	37,78	133,62	129,28	125,88	123,98	0,00	0,00	5,30	7,29	6,65	5,138	0,000	24	0	
07/02/21	80,93	49,69	49,60	31,24	133,83	130,23	125,29	123,58	0,00	0,00	6,65	7,30	6,67	4,366	0,000	24	0	
08/02/21	71,00	45,24	45,23	25,76	131,60	128,78	123,43	122,10	0,00	0,00	6,68	7,29	6,70	3,581	0,000	24	0	
09/02/21	76,04	47,03	47,05	29,01	131,90	128,67	124,95	123,53	0,00	0,00	5,14	7,27	6,65	3,940	0,000	24	0	
10/02/21	97,85	55,12	55,11	42,73	130,75	125,76	124,19	122,21	0,00	0,00	3,55	7,30	6,67	5,564	0,000	24	0	
11/02/21	103,90	56,76	56,76	47,14	131,37	125,75	124,56	122,45	0,00	0,00	3,30	7,34	6,68	6,113	0,000	24	0	
12/02/21	107,10	57,93	57,92	49,17	133,43	127,40	125,64	123,47	0,00	0,00	3,93	7,36	6,67	6,491	0,000	24	0	
13/02/21	108,87	57,37	57,35	51,50	130,94	124,93	123,45	121,31	0,00	0,00	3,62	7,36	6,66	6,644	0,000	24	0	
14/02/21	104,16	56,81	56,80	47,35	134,13	128,48	126,13	123,96	0,00	0,00	4,52	7,32	6,62	6,334	0,000	24	0	
15/02/21	98,93	55,16	55,15	43,77	132,27	127,12	125,44	123,44	0,00	0,00	3,68	7,30	6,63	5,764	0,000	24	0	
16/02/21	84,02	51,01	50,98	33,01	135,33	131,37	128,59	126,75	0,00	0,00	4,62	7,32	6,65	4,547	0,000	24	0	
17/02/21	76,53	47,35	47,36	29,18	133,71	130,36	126,81	125,40	0,00	0,00	4,96	7,28	6,64	4,008	0,000	24	0	
18/02/21	93,55	53,62	53,63	39,93	133,18	128,48	125,98	124,04	0,00	0,00	4,44	7,29	6,64	5,352	0,000	24	0	
19/02/21	97,84	55,34	55,33	42,50	131,57	126,46	125,24	123,32	0,00	0,00	3,14	7,32	6,67	5,543	0,000	24	0	
20/02/21	98,07	54,95	54,95	43,12	130,48	125,54	124,05	122,03	0,00	0,00	3,51	7,30	6,66	5,597	0,000	24	0	
21/02/21	103,55	56,49	56,48	47,06	132,03	126,46	123,72	121,61	0,00	0,00	4,85	7,30	6,64	6,216	0,000	24	0	
22/02/21	102,92	56,94	56,93	45,98	132,43	126,84	124,93	122,83	0,00	0,00	4,01	7,34	6,66	6,057	0,000	24	0	
Итого:					3916,60	3761,84	3673,70	3618,27	0,00	0,00	143,57			177,869	0,000	744	0	
Средние:	99,58	53,45	53,43	46,13								7,31	6,65					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19441ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации