

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: _____
 Адрес: _____
 Теплоучислитель ВКТ7 сет. N 1
 Договорные расходы:
 М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.03 м3/ч
 G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.03 м3/ч
 G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00275973 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хА817 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
24/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
25/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
26/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
27/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
28/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
29/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
30/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
31/01/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
01/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
02/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
03/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
04/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
05/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
06/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
07/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
08/02/21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,00	5,00	---	---	0	24	*
09/02/21	79,85	52,88	26,97	65,06	63,24	58,67	57,91	0,00	5,33	6,86	5,84	1,960	0,265	14	10	*
10/02/21	98,20	62,54	35,66	112,60	108,08	106,14	104,22	0,00	3,86	7,47	6,42	4,086	0,227	24	0	
11/02/21	104,32	65,33	38,99	113,73	108,68	107,24	105,20	0,00	3,48	7,51	6,43	4,462	0,217	24	0	
12/02/21	107,51	67,31	40,20	115,98	110,57	109,64	107,43	0,00	3,14	7,55	6,41	4,658	0,200	24	0	
13/02/21	109,48	67,89	41,59	116,94	111,30	107,35	105,15	0,00	6,15	7,55	6,41	5,034	0,402	24	0	
14/02/21	104,53	66,14	38,39	116,63	111,43	109,76	107,60	0,00	3,83	7,50	6,36	4,529	0,238	24	0	
15/02/21	99,28	63,31	35,97	114,23	109,55	107,76	105,80	0,00	3,75	7,47	6,37	4,170	0,219	24	0	
16/02/21	84,36	57,10	27,26	114,17	110,63	108,25	106,60	0,00	4,03	7,50	6,39	3,225	0,206	24	0	
17/02/21	76,66	52,52	24,14	112,68	109,77	106,86	105,48	0,00	4,29	7,47	6,38	2,853	0,208	24	0	
18/02/21	93,85	60,52	33,33	112,16	107,98	106,40	104,67	0,00	3,31	7,46	6,38	3,791	0,187	24	0	
19/02/21	98,09	63,15	34,94	113,39	108,83	106,49	104,57	0,00	4,26	7,50	6,43	4,063	0,251	24	0	
20/02/21	98,26	62,42	35,84	111,93	107,43	105,88	103,98	0,00	3,45	7,48	6,41	4,060	0,202	24	0	
21/02/21	103,78	65,15	38,63	113,39	108,37	104,42	102,41	0,00	5,96	7,47	6,39	4,560	0,362	24	0	
22/02/21	103,07	65,39	37,68	114,24	109,27	105,36	103,28	0,00	5,99	7,51	6,41	4,494	0,364	24	0	
Итого:				1547,13	1485,13	1450,22	1424,30	0,00	60,83			55,945	3,548	326	418	
Средние:	97,23	62,26	34,97							6,65	5,61					

Период нормальной работы 326ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 418ч
 Время работы прибора после сброса 1840ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____