

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/01/21г.-22/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 Град С

Пределы измерений:

G под max= 12.00 м3/ч G под min= 0.01 м3/ч  
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч  
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00275973

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=1 КС=0хА817 ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
24/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
25/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
26/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
27/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
28/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
29/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
30/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
31/01/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
01/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
02/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
03/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
04/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
05/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
06/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
07/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
08/02/21	----	----	----	0,00	5,00	----	0	24	*
09/02/21	79,46	4,38	4,24	0,00	6,43	0,315	14	10	*
10/02/21	96,49	6,01	5,77	0,00	7,39	0,526	24	0	
11/02/21	102,93	5,60	5,36	0,00	7,43	0,527	24	0	*
12/02/21	104,24	5,23	4,99	0,00	7,47	0,494	24	0	
13/02/21	107,60	5,83	5,56	0,00	7,46	0,572	24	0	
14/02/21	102,45	5,86	5,61	0,00	7,42	0,547	24	0	*
15/02/21	96,93	5,74	5,52	0,00	7,39	0,510	24	0	
16/02/21	80,75	6,06	5,89	0,00	7,41	0,446	24	0	
17/02/21	75,90	6,37	6,22	0,00	7,37	0,439	24	0	*
18/02/21	92,48	5,30	5,11	0,00	7,37	0,448	24	0	
19/02/21	95,90	6,23	6,01	0,00	7,42	0,547	24	0	
20/02/21	96,70	5,34	5,13	0,00	7,40	0,471	24	0	
21/02/21	101,64	5,62	5,38	0,00	7,39	0,520	24	0	*
22/02/21	100,72	5,49	5,28	0,00	7,43	0,509	24	0	*
Итого:		79,06	76,07	0,00		6,871	326	418	*
Средние:	95,30				6,06				

Период нормальной работы 326ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 418ч

Время работы прибора после сброса 1840ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации