

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/01/21г. - 22/02/21г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256284 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хВВВВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/01/21	98,58	63,21	63,20	35,37	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
24/01/21	99,66	63,90	63,89	35,76	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
25/01/21	109,06	67,82	67,81	41,24	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
26/01/21	122,25	75,28	75,27	46,97	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
27/01/21	117,95	73,55	73,54	44,40	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
28/01/21	103,77	65,35	65,34	38,42	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
29/01/21	106,09	66,96	66,95	39,13	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
30/01/21	106,03	66,47	66,46	39,56	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
31/01/21	123,69	74,88	74,87	48,81	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
01/02/21	117,83	73,37	73,36	44,46	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
02/02/21	107,88	67,78	67,77	40,10	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
03/02/21	97,68	64,07	64,06	33,61	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
04/02/21	84,84	56,48	56,48	28,36	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
05/02/21	91,13	59,86	59,86	31,27	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
06/02/21	89,42	58,44	58,44	30,98	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
07/02/21	81,34	55,63	55,62	25,71	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
08/02/21	70,88	49,21	49,19	21,67	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
09/02/21	74,92	50,84	50,83	24,08	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
10/02/21	97,02	62,59	62,58	34,43	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
11/02/21	102,34	64,90	64,89	37,44	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
12/02/21	105,25	66,76	66,75	38,49	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
13/02/21	106,71	67,16	67,15	39,55	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
14/02/21	100,87	64,37	64,36	36,50	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
15/02/21	96,55	62,07	62,06	34,48	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
16/02/21	83,64	56,61	56,61	27,03	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
17/02/21	74,76	50,93	50,92	23,83	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
18/02/21	90,96	59,20	59,20	31,76	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
19/02/21	96,07	62,50	62,50	33,57	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
20/02/21	95,65	61,75	61,75	33,90	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
21/02/21	101,00	64,40	64,39	36,60	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
22/02/21	100,83	65,23	65,22	35,60	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
Итого:					---	---	---	---	---	---	---			---	---	0	744	*
Средние:	98,54	63,28	63,27	35,26								4,20	3,60					

Период нормальной работы 0ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 744ч
Время работы прибора после сброса 13220ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____