

# Отчет о потреблении горячей воды

с 23.12.2020 по 22.01.2021

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Курчатова, 20, ввод № 1

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 186889

| Дата     | ГВС    |        |        |         |         | Нараб., ч |
|----------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
|          | T1, °C | V1, м3 | M1, т  | Q, Гкал | P1, атм |           |
| 23.12.20 | 95,0   | 5,09   | 4,90   | 0,443   | 3,20    | 24,00     |
| 24.12.20 | 93,1   | 5,92   | 5,69   | 0,501   | 3,20    | 24,00     |
| 25.12.20 | 65,1   | 6,66   | 6,55   | 0,391   | 3,20    | 24,00     |
| 26.12.20 | 57,7   | 7,48   | 7,35   | 0,389   | 3,20    | 24,00     |
| 27.12.20 | 60,8   | 8,80   | 8,65   | 0,482   | 3,20    | 24,00     |
| 28.12.20 | 59,2   | 7,41   | 7,27   | 0,391   | 3,20    | 24,00     |
| 29.12.20 | 59,2   | 7,38   | 7,27   | 0,395   | 3,20    | 24,00     |
| 30.12.20 | 60,1   | 8,71   | 8,55   | 0,469   | 3,20    | 24,00     |
| 31.12.20 | 54,3   | 13,80  | 13,61  | 0,669   | 3,20    | 24,00     |
| 01.01.21 | 54,5   | 6,93   | 6,86   | 0,338   | 3,20    | 24,00     |
| 02.01.21 | 58,5   | 7,20   | 7,10   | 0,380   | 3,20    | 24,00     |
| 03.01.21 | 56,9   | 8,71   | 8,56   | 0,445   | 3,20    | 24,00     |
| 04.01.21 | 55,4   | 10,02  | 9,88   | 0,495   | 3,20    | 24,00     |
| 05.01.21 | 56,6   | 9,44   | 9,27   | 0,478   | 3,20    | 24,00     |
| 06.01.21 | 53,8   | 8,19   | 8,10   | 0,392   | 3,20    | 24,00     |
| 07.01.21 | 55,5   | 7,43   | 7,31   | 0,367   | 3,20    | 24,00     |
| 08.01.21 | 58,5   | 8,66   | 8,51   | 0,454   | 3,20    | 24,00     |
| 09.01.21 | 56,0   | 8,40   | 8,30   | 0,424   | 3,20    | 24,00     |
| 10.01.21 | 51,9   | 10,93  | 10,80  | 0,503   | 3,20    | 24,00     |
| 11.01.21 | 50,2   | 7,84   | 7,76   | 0,350   | 3,20    | 24,00     |
| 12.01.21 | 55,2   | 9,01   | 8,89   | 0,443   | 3,20    | 24,00     |
| 13.01.21 | 72,1   | 6,60   | 6,44   | 0,428   | 3,20    | 24,00     |
| 14.01.21 | 99,8   | 5,55   | 5,33   | 0,506   | 3,20    | 24,00     |
| 15.01.21 | 95,7   | 5,24   | 5,04   | 0,456   | 3,20    | 24,00     |
| 16.01.21 | 91,8   | 6,37   | 6,15   | 0,534   | 3,20    | 24,00     |
| 17.01.21 | 83,0   | 7,13   | 6,93   | 0,542   | 3,20    | 24,00     |
| 18.01.21 | 76,8   | 6,42   | 6,25   | 0,449   | 3,20    | 24,00     |
| 19.01.21 | 85,1   | 5,16   | 5,01   | 0,398   | 3,20    | 24,00     |
| 20.01.21 | 99,4   | 5,15   | 4,94   | 0,467   | 3,20    | 24,00     |
| 21.01.21 | 106,9  | 4,80   | 4,58   | 0,468   | 3,20    | 24,00     |
| 22.01.21 | 97,4   | 5,33   | 5,16   | 0,479   | 3,20    | 24,00     |
| Итого    | ---    | 231,76 | 227,01 | 13,926  | ---     | 744,00    |
| Средние  | 70,2   | ---    | ---    | ---     | 3,20    | ---       |

| Дата              | V1, м3  | M1, т   | Q, Гкал | ВНР, ч   |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| 23.12.20 00:00:00 | 3755,15 | 3678,65 | 228,419 | 12405,00 |
| 23.01.21 00:00:00 | 3986,91 | 3905,66 | 242,345 | 13149,00 |
| Итого:            | 231,76  | 227,01  | 13,926  | 744,00   |

Всего по ГВС: Q<sub>гвс</sub> = 13,926 Гкал

Расход по ГВС: V<sub>гвс</sub> = 231,76 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации