

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/20г.-22/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00210934

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 Т3=2

КС=0хВ882 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/12/20	97,07	45,82	45,82	51,25	88,93	85,43	75,57	74,85	0,00	0,00	10,58	5,56	5,15	4,814	0,000	24	0	0,
24/12/20	97,78	46,77	46,74	51,01	90,38	86,77	76,40	75,59	0,00	0,00	11,18	5,57	5,14	4,896	0,000	24	0	0,
25/12/20	92,69	44,98	44,97	47,71	88,63	85,41	76,16	75,42	0,00	0,00	9,99	5,55	5,13	4,476	0,000	24	0	0,
26/12/20	116,06	51,53	51,66	64,53	89,81	84,98	72,52	71,58	0,00	0,00	13,40	5,64	5,14	6,123	0,000	24	0	0,
27/12/20	126,86	55,32	55,32	71,54	92,41	86,64	71,38	70,38	0,00	0,00	16,26	5,64	5,11	7,050	0,000	24	0	0,
28/12/20	125,58	53,96	53,96	71,62	90,78	85,22	70,52	69,57	0,00	0,00	15,65	5,62	5,10	6,903	0,000	24	0	0,
29/12/20	123,82	53,55	53,56	70,27	91,05	85,62	72,48	71,50	0,00	0,00	14,12	5,56	5,04	6,731	0,000	24	0	0,
30/12/20	122,32	53,99	54,00	68,33	91,89	86,51	70,98	69,99	0,00	0,00	16,52	5,56	5,03	6,750	0,000	24	0	0,
31/12/20	106,69	50,03	49,90	56,66	89,25	85,13	59,38	58,72	0,00	0,00	26,41	5,49	4,99	6,022	0,000	24	0	0,
01/01/21	108,21	49,00	48,99	59,21	87,02	82,89	69,88	69,07	0,00	0,00	13,82	5,58	5,10	5,523	0,000	24	0	0,
02/01/21	119,26	52,36	52,37	66,90	89,29	84,27	72,31	71,38	0,00	0,00	12,89	5,64	5,14	6,270	0,000	24	0	0,
03/01/21	113,04	51,50	51,43	61,54	90,63	85,99	72,78	71,88	0,00	0,00	14,11	5,62	5,10	5,963	0,000	24	0	0,
04/01/21	108,86	49,87	49,84	58,99	89,28	84,98	69,99	69,20	0,00	0,00	15,78	5,57	5,07	5,732	0,000	24	0	0,
05/01/21	112,86	50,77	50,78	62,09	89,42	84,85	70,85	69,97	0,00	0,00	14,88	5,54	5,04	5,965	0,000	24	0	0,
06/01/21	104,93	49,00	48,94	55,93	88,73	84,75	68,36	67,61	0,00	0,00	17,14	5,53	5,03	5,504	0,000	24	0	0,
07/01/21	107,64	49,42	49,45	58,22	89,44	85,26	71,87	71,03	0,00	0,00	14,23	5,61	5,09	5,609	0,000	24	0	0,
08/01/21	117,13	52,78	52,72	64,35	91,13	86,16	75,05	74,08	0,00	0,00	12,08	5,65	5,12	6,142	0,000	24	0	0,
09/01/21	110,57	50,97	50,89	59,60	90,01	85,58	70,72	69,84	0,00	0,00	15,74	5,60	5,08	5,838	0,000	24	0	0,
10/01/21	97,90	48,22	48,03	49,68	88,93	85,38	69,45	68,70	0,00	0,00	16,68	5,49	4,99	4,970	0,000	24	0	0,
11/01/21	93,90	45,87	45,88	48,03	85,76	82,55	68,21	67,52	0,00	0,00	15,03	5,54	5,07	4,580	0,000	24	0	0,
12/01/21	108,22	49,41	49,47	58,81	87,00	82,88	69,87	69,09	0,00	0,00	13,79	5,61	5,13	5,498	0,000	24	0	0,
13/01/21	110,62	49,90	49,87	60,72	89,43	85,02	75,36	74,46	0,00	0,00	10,56	5,63	5,17	5,651	0,000	24	0	0,
14/01/21	104,06	48,98	48,96	55,08	94,49	90,29	81,07	80,14	0,00	0,00	10,15	5,62	5,12	5,429	0,000	24	0	0,
15/01/21	98,50	47,52	47,52	50,98	95,37	91,53	80,90	80,02	0,00	0,00	11,51	5,58	5,09	5,161	0,000	24	0	0,
16/01/21	94,78	45,93	45,91	48,85	90,91	87,49	79,06	78,29	0,00	0,00	9,20	5,54	5,08	4,656	0,000	24	0	0,
17/01/21	87,18	44,72	44,67	42,46	95,43	92,30	79,45	78,69	0,00	0,00	13,61	5,56	5,09	4,460	0,000	24	0	0,
18/01/21	78,08	41,36	41,35	36,72	89,85	87,44	75,96	75,36	0,00	0,00	12,08	5,52	5,10	3,646	0,000	24	0	0,
19/01/21	81,79	41,49	41,47	40,30	88,93	86,35	75,28	74,68	0,00	0,00	11,67	5,53	5,11	3,905	0,000	24	0	0,
20/01/21	94,80	44,71	44,70	50,09	90,04	86,64	76,65	75,93	0,00	0,00	10,71	5,57	5,13	4,766	0,000	24	0	0,
21/01/21	104,97	47,59	47,59	57,38	93,37	89,14	78,08	77,26	0,00	0,00	11,88	5,61	5,15	5,632	0,000	24	0	0,
22/01/21	100,34	46,88	46,87	53,46	91,12	87,30	77,93	77,17	0,00	0,00	10,13	5,57	5,11	5,100	0,000	24	0	0,
Итого:					2798,71	2670,75	2274,47	2248,97	0,00	0,00	421,78			169,765	0,000	744	0	0,
Средние:	105,37	48,85	48,83	56,52								5,58	5,09					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 25539ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации