

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/12/20г.-22/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00238562

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=0

КС=0хВД8В по 2.7

| Дата     | t1     | t2    | dt    | V1   | M1   | V2   | M2   | Mг   | P1     | P2     | Qo    | Qг    | ВНР | ВОС | НС |
|----------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|----|
|          | °С     | °С    | °С    | м3   | т    | м3   | т    | т    | кг/см2 | кг/см2 | Гкал  | Гкал  | ч   | ч   |    |
| 23/12/20 | 96,17  | 52,31 | 43,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76   | 6,35   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 24/12/20 | 96,81  | 53,15 | 43,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76   | 6,34   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 25/12/20 | 92,03  | 50,55 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73   | 6,33   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 26/12/20 | 114,97 | 58,99 | 55,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83   | 6,35   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 27/12/20 | 125,53 | 62,92 | 62,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84   | 6,30   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 28/12/20 | 124,30 | 61,62 | 62,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80   | 6,30   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 29/12/20 | 122,59 | 61,06 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74   | 6,23   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 30/12/20 | 121,06 | 61,20 | 59,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74   | 6,22   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 31/12/20 | 105,58 | 55,86 | 49,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67   | 6,18   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 01/01/21 | 107,30 | 55,04 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74   | 6,30   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 02/01/21 | 118,16 | 59,19 | 58,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80   | 6,33   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 03/01/21 | 111,93 | 57,76 | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79   | 6,29   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 04/01/21 | 108,01 | 56,10 | 51,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75   | 6,26   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 05/01/21 | 111,85 | 57,42 | 54,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,72   | 6,23   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 06/01/21 | 103,97 | 55,04 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,71   | 6,23   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 07/01/21 | 106,92 | 55,80 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77   | 6,28   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 08/01/21 | 115,99 | 59,52 | 56,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83   | 6,32   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 09/01/21 | 109,45 | 57,50 | 51,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78   | 6,28   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 10/01/21 | 96,94  | 53,35 | 43,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66   | 6,18   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 11/01/21 | 93,42  | 51,15 | 42,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69   | 6,28   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 12/01/21 | 107,54 | 55,85 | 51,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,76   | 6,33   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 13/01/21 | 109,52 | 56,74 | 52,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79   | 6,37   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 14/01/21 | 103,18 | 55,44 | 47,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79   | 6,31   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 15/01/21 | 97,74  | 53,51 | 44,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75   | 6,28   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 16/01/21 | 94,14  | 51,96 | 42,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,72   | 6,26   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 17/01/21 | 86,48  | 49,93 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73   | 6,28   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 18/01/21 | 78,20  | 46,09 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68   | 6,29   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 19/01/21 | 85,70  | 48,37 | 37,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69   | 6,31   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 20/01/21 | 101,00 | 53,95 | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75   | 6,32   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 21/01/21 | 110,00 | 57,60 | 52,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80   | 6,35   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| 22/01/21 | 99,47  | 53,90 | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,73   | 6,30   | 0,000 | 0,000 | 24  | 0   |    |
| Итого:   |        |       |       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |        |        | 0,000 | 0,000 | 744 | 0   |    |
| Средние: | 105,03 | 55,45 | 49,58 |      |      |      |      |      | 7,75   | 6,29   |       |       |     |     |    |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 18674ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации