

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Потребитель : ООО "Ленинградское"
Адрес : пр.Ленинградский,24. Ввод №3 - 1, 2й под.
Договор :

Тип прибора : ТСРВ-022 (-023)
Номер прибора : 714696
Режим работы : Аналог Б-0

Расчетные формулы :

$$W11 = m1 * (h1 - h_{хв})$$

$$dG = m1 - m2$$

$$W21 = m2 * (h2 - h_{хв})$$

$$dt = t1 - t2$$

$$W3 = W1 - W2$$

$$Fg = [G/(n * G_{пр})] * 100\%$$

G_{пр1} = 0,000 т/ч G_{пр2} = 0,000 т/ч
Температура холодной воды, °C : 5,00

Дата	n, ч	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод				dt, °C	dG, т	W31, Гкал
		Fg1, %	t1, °C	m1, т	W11, Гкал	Fg2, %	t2, °C	m2, т	W21, Гкал			
23.12.2020	24,00		97,13	169,500	15,621		70,35	158,900	10,380	26,78	10,600	5,240
24.12.2020	24,00		101,26	172,900	16,643		73,25	162,200	11,066	28,01	10,700	5,577
25.12.2020	24,00		89,83	161,800	13,717		65,86	150,200	9,136	23,97	11,600	4,581
26.12.2020	24,00		106,79	95,000	9,678		61,77	84,000	4,767	45,02	11,000	4,911
27.12.2020	24,00		122,41	99,800	11,749		68,42	90,300	5,728	53,99	9,500	6,021
28.12.2020	24,00		123,16	99,500	11,785		67,57	88,900	5,560	55,59	10,600	6,224
29.12.2020	24,00		121,89	97,800	11,453		66,28	87,900	5,384	55,61	9,900	6,069
30.12.2020	24,00		120,56	98,400	11,398		66,11	87,500	5,343	54,45	10,900	6,055
31.12.2020	24,00		113,74	95,900	10,438		63,69	80,800	4,743	50,05	15,100	5,694
01.01.2021	24,00		104,71	93,000	9,279		59,22	81,600	4,421	45,49	11,400	4,858
02.01.2021	24,00		115,82	96,800	10,741		63,90	87,800	5,169	51,92	9,000	5,572
03.01.2021	24,00		115,90	97,800	10,865		64,52	88,100	5,243	51,38	9,700	5,622
04.01.2021	24,00		109,60	95,000	9,950		61,40	84,300	4,748	48,20	10,700	5,202
05.01.2021	24,00		112,44	93,900	10,094		62,01	83,600	4,767	50,43	10,300	5,326
06.01.2021	24,00		109,45	93,600	9,786		61,14	83,200	4,672	48,31	10,400	5,114
07.01.2021	24,00		105,82	93,900	9,473		59,71	84,200	4,603	46,11	9,700	4,870
08.01.2021	24,00		114,43	96,700	10,600		63,72	86,800	5,095	50,71	9,900	5,505
09.01.2021	24,00		113,33	95,400	10,340		62,98	84,500	4,896	50,35	10,900	5,443
10.01.2021	24,00		103,86	94,200	9,322		59,83	80,700	4,421	44,03	13,500	4,901
11.01.2021	24,00		94,08	91,800	8,178		55,71	78,100	3,962	38,37	13,700	4,213
12.01.2021	24,00		104,41	92,300	9,179		59,38	81,200	4,414	45,03	11,100	4,767
13.01.2021	24,00		109,62	94,300	9,872		61,78	84,000	4,765	47,84	10,300	5,107
14.01.2021	24,00		109,14	95,800	9,984		62,00	85,400	4,870	47,14	10,400	5,114
15.01.2021	24,00		100,80	94,900	9,095		58,64	83,000	4,450	42,16	11,900	4,646
16.01.2021	24,00		98,06	91,900	8,555		57,17	80,100	4,175	40,89	11,800	4,378
17.01.2021	24,00		93,09	93,200	8,202		55,84	80,900	4,115	37,25	12,300	4,089
18.01.2021	24,00		80,83	88,400	6,704		50,31	73,100	3,308	30,52	15,300	3,396
19.01.2021	24,00		81,58	86,800	6,635		49,99	75,300	3,387	31,59	11,500	3,251
20.01.2021	24,00		97,02	90,500	8,329		56,75	78,000	4,039	40,27	12,500	4,287
21.01.2021	24,00		108,84	93,400	9,714		61,57	82,400	4,660	47,27	11,000	5,054
22.01.2021	24,00		104,52	92,800	9,231		60,15	82,700	4,560	44,37	10,100	4,674
Среднее			105,94	101,516	10,213		61,65	90,313	5,189	44,29	11,203	5,025
Итого	744,00			3147,000	316,607			2799,700	160,846		347,300	155,763

Показания счетчиков		m1,т	m2,т	W11,Гкал	W21,Гкал	W31,Гкал	Время н.с.1, ч
Дата и время							
22.12.2020	23:00:00	217499,800	190284,700	15724,443	9319,925	6404,519	0,00
22.01.2021	23:00:00	220646,800	193084,400	16041,050	9480,771	6560,282	0,00

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч : 0,00

Ответственный за учет тепловой энергии : _____ / Кравцов Е.О. /

Отчет принят « _____ **» 200** г. _____ / _____ /

®

Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzljot.ru